

Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Parken	✓	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	-	-	-	Rampenweg zum Eingang mit 8 % Steigung
Rezeption	✓	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	-	-	-	-	Aufzugtiefe kleiner als 140 cm
Zimmer 315	✓	-	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm
Tagungsraum Wallenstein im EG	✓	✓	✓	✓	✓	
Restaurant Wallenstein im EG	✓	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
WC für Menschen mit Behinderung im EG	✓	-	-	-	-	u.a. nur ein Haltegriff am WC

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme

teilweise barrierefrei und

 barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung
 (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

teilweise barrierefrei und

 barrierefrei für Rollstuhlfahrer
 (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.